

節電対策リスト

第二段階(緊急節電全学放送後:目標ピーク電力値の95%に達した時)

削減効果は参考値

節電対策リスト										
対象設備名等					通常時対応		緊急時対応(緊急放送時)			
系統	建物	階数	部屋	対象設備	削減方法	削減効果(kW)	緊急時対応	緊急時措置	削減効果(kW)	担当者
東側	大短全建物		研究室	照明・熱源器具	3割まで間引き・使用制限		○	完全消灯・停止		管財課
東側	大短全建物		講義室	照明	-		○	50%消灯		管財課
東側	大短全建物		実験・実習室	照明	-		○	50%消灯		管財課
東側	大短全建物		事務室	照明・熱源器具	3割まで間引き・使用制限		○	完全消灯・停止		管財課
東側	附属全建物		準備室	照明	3割まで間引き	約60kW	○	50%消灯	約210kW	管財課
東側	附属全建物		職員室	照明・熱源器具	3割まで間引き・使用制限		○	完全消灯・停止		管財課
東側	附属全建物		HR・特別教室	照明	-		○	-		管財課
東側	附属全建物		事務室	照明・熱源器具	3割まで間引き・使用制限		○	完全消灯・停止		管財課
東側	120周年	1・2階		蓄熱設備			○	停止	49kW	ダイケン
東側	120周年	-	学生用2号機	エレベータ	-		○	停止	15kW	ダイケン
東側	1号館	-	1台	エレベータ	-		○	停止	11kW	ダイケン
東側	4号館	-	1台	エレベータ	-		○	停止	6.2kW	ダイケン
東側	臨床相談	-	1台	エレベータ	-		○	停止	4.2kW	ダイケン
東側	16号館	-	1台	エレベータ	-		○	停止	5.3kW	ダイケン
東側	百周年	-	1台	エレベータ	-		○	停止	7.5kW	ダイケン
東側	教育会館	-	1台	エレベータ	-		○	停止	15kW	ダイケン
東側	C校舎	-	1台	エレベータ	-		○	停止	22kW	ダイケン
小計						60kW	小計		345.2kW	
西側	9号館	-	1台	エレベータ	-		○	停止	11kW	ダイケン
西側	10号館	-	1号機	エレベータ	-		○	停止	11kW	ダイケン
西側	14号館	-	2号機	エレベータ	-		○	停止	6.2kW	ダイケン
西側	15号館	-	1台	エレベータ	-		○	停止	6.2kW	ダイケン
西側	17号館	-	1台	エレベータ	-		○	停止	4.6kW	ダイケン
西側	85周年	1階	食堂	冷凍設備(チラー)	-		○	停止	31kW	管財課
西側	プール棟			ドライヤー	-		○	停止	24.3kW	管財課
合計						60kW	小計 合計		94.3kW 439.5kW	